

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2016г.

Абонент: ТСЖ "Орджоникидзе 58/1"

Договор: № 10315

Адрес: ул.Орджоникидзе уч.1(ул.Орджоникидзе К.1.лит А,)

Встроенная часть

Обслуживающая организация: ООО "Инженер-Энерго"

Телефон: (921) 796-76-50

Источник

Вычислитель: СПТ943.2 № 06596

Режим (схема):

отоп.: $Q=m1*(h1-hв)-m2(h2-hв)$

с 23.02.2016 по 22.03.2016

Дата	Ти час	Теплосистема 1							Теплосистема 2							Qгвс	Q,
		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	dV м3	T3 С	T4 С	dT С		
23.02.16	24.00	10.323	9.840	0.484	75.36	43.59	31.78	7.20	3.60	1.591	1.109	0.475	67.80	48.47	19.33	0.053	0.350
24.02.16	24.00	10.780	10.134	0.646	74.81	43.78	31.04	7.20	3.60	1.742	1.090	0.645	68.11	48.62	19.49	0.064	0.364
25.02.16	24.00	10.193	9.535	0.657	75.05	43.33	31.72	7.20	3.60	1.734	1.076	0.651	67.91	48.50	19.41	0.064	0.353
26.02.16	24.00	10.530	9.616	0.914	75.00	43.60	31.39	7.20	3.60	1.982	1.060	0.915	67.86	48.62	19.24	0.081	0.371
27.02.16	24.00	10.836	10.512	0.325	76.43	44.91	31.52	7.20	3.60	1.492	1.172	0.311	67.42	48.62	18.81	0.042	0.357
28.02.16	24.00	8.980	8.892	0.088	77.92	43.19	34.73	7.20	3.60	1.271	1.192	0.070	67.05	47.74	19.31	0.027	0.316
29.02.16	24.00	10.392	9.893	0.498	79.01	45.00	34.00	7.20	3.60	1.626	1.128	0.491	67.28	48.10	19.17	0.054	0.377
01.03.16	24.00	10.479	9.892	0.587	80.83	45.82	35.01	7.20	3.60	1.701	1.129	0.568	67.39	48.07	19.32	0.059	0.395
02.03.16	24.00	11.257	10.503	0.754	80.79	46.26	34.53	7.20	3.60	1.880	1.131	0.744	67.35	48.14	19.21	0.071	0.425
03.03.16	24.00	10.071	9.322	0.749	80.75	44.76	35.99	7.20	3.60	1.823	1.096	0.720	67.39	47.80	19.59	0.069	0.397
04.03.16	24.00	8.385	7.735	0.651	79.08	42.32	36.76	7.20	3.60	1.718	1.083	0.628	67.43	47.54	19.89	0.063	0.336
05.03.16	24.00	7.010	6.648	0.362	76.00	39.22	36.78	7.20	3.60	1.415	1.064	0.343	68.23	47.62	20.61	0.045	0.273
06.03.16	24.00	7.317	7.166	0.151	73.40	39.10	34.29	7.20	3.60	1.268	1.097	0.159	69.35	48.22	21.13	0.034	0.257
07.03.16	24.00	8.065	7.666	0.404	70.97	39.25	31.73	7.20	3.60	1.512	1.097	0.407	67.89	48.71	19.18	0.048	0.272
08.03.16	24.00	8.045	7.663	0.383	69.47	38.92	30.56	7.20	3.60	1.556	1.171	0.378	66.78	48.64	18.14	0.046	0.261
09.03.16	24.00	7.518	6.877	0.641	70.07	38.08	31.99	7.20	3.60	1.737	1.088	0.641	67.63	48.51	19.12	0.063	0.265
10.03.16	24.00	8.623	7.895	0.729	69.64	39.25	30.39	7.20	3.60	1.817	1.082	0.728	67.21	48.79	18.42	0.068	0.291
11.03.16	24.00	8.683	7.906	0.777	69.49	39.17	30.32	7.20	3.60	1.874	1.096	0.770	67.14	48.81	18.33	0.071	0.294
12.03.16	24.00	8.317	7.858	0.459	69.04	38.93	30.11	7.20	3.60	1.614	1.166	0.441	66.44	48.72	17.73	0.049	0.269
13.03.16	24.00	8.389	8.191	0.198	69.15	39.26	29.89	7.20	3.60	1.446	1.260	0.176	66.29	48.65	17.64	0.033	0.259
14.03.16	24.00	9.504	8.929	0.575	69.21	40.20	29.02	7.20	3.60	1.753	1.192	0.552	66.76	48.96	17.79	0.057	0.300
15.03.16	24.00	9.175	8.583	0.592	69.52	39.81	29.71	7.20	3.60	1.743	1.164	0.570	66.91	48.86	18.05	0.058	0.297
16.03.16	24.00	8.567	7.800	0.767	69.44	39.28	30.16	7.20	3.60	1.850	1.099	0.744	67.02	48.78	18.24	0.069	0.289
17.03.16	24.00	7.697	6.976	0.721	69.89	38.53	31.36	7.20	3.60	1.800	1.098	0.695	67.39	48.55	18.84	0.066	0.270
18.03.16	24.00	9.472	8.722	0.751	73.02	41.71	31.31	7.20	3.60	1.808	1.080	0.720	67.67	48.63	19.04	0.068	0.329
19.03.16	24.00	9.814	9.349	0.465	76.03	43.28	32.76	7.20	3.60	1.541	1.127	0.405	66.78	48.06	18.72	0.047	0.342
20.03.16	24.00	9.097	8.892	0.205	77.80	43.04	34.76	7.20	3.60	1.387	1.219	0.158	66.29	47.45	18.84	0.033	0.326
21.03.16	24.00	8.053	7.547	0.507	77.75	41.22	36.52	7.20	3.60	1.589	1.118	0.462	66.59	47.24	19.35	0.052	0.316
22.03.16	24.00	7.977	7.061	0.916	77.78	40.85	36.93	7.20	3.60	1.952	1.057	0.890	66.62	47.12	19.50	0.078	0.333
Среднее	24.0	9.088	8.538	0.550	74.23	41.57	32.66	7.20	3.60	1.663	1.122	0.533	67.31	48.30	19.02	0.056	0.320
Итого	696.00	263.548	247.601	15.955						48.223	32.541	15.458				1.630	9.283

По среднему с 23.02.2016 по 29.02.2016: M1=75.240, M2=71.510, dM=3.730, V1=11.670, V2=8.070, dV=3.550, Qгвс=0.390, Q=2.600


По среднему с 23.03.2016 по 31.03.2016: M1=75.384, M2=70.499, dM=4.885, V1=14.786, V2=10.179, dV=4.529, Qгвс=0.489, Q=2.923

Общий итог: M1=263.692, M2=246.590, dM=17.110, V1=51.339, V2=34.651, dV=16.437, Qгвс=1.729, Q=9.605

Период отсутств.счета тепловой энергии 0.00 ч
Средняя темп. хол.воды 0.00 град С
Представитель ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Итого : 9.61 Гкал

Рачкова С. Г.



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2016г.

Абонент: ТСЖ "Орджоник идзе 58/ 1"

Договор: № 10315

Адрес: ул.Орджоникидзе уч.1(ул.Орджоник идзеК.1.лит А.)

Жилая часть

Обслуживающая организация: ООО "Инженер-Энерго"

Телефон: (921) 796-76-50

Источник

Вычислитель: СПТ943.1 № 06872

Режим (схема):

отоп.: $Q=m1*(h1-hxв) - m2(h2-hxв)$

с 23.02.2016 по 22.03.2016

Дата	Ти час	Теплосистема 1								Теплосистема 2							
		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, МПа	P2, МПа	V1, м3	V2, м3	dV, м3	T3, С	T4, С	dT, С	Qгвс, Гкал	Q, Гкал
23.02.16	24.00	200.323	170.508	30.022	76.20	46.14	30.05	8.10	4.44	49.801	14.805	34.075	69.59	48.42	21.17	2.685	7.423
24.02.16	24.00	204.117	181.576	22.822	75.60	46.61	29.00	4.49	75.60	43.777	15.873	27.124	69.66	48.42	21.24	2.226	7.000
25.02.16	24.00	195.210	171.661	23.787	75.91	46.00	29.91	4.42	75.91	44.034	15.386	27.860	69.66	48.60	21.06	2.264	6.949
26.02.16	24.00	199.722	178.952	21.113	75.77	46.38	29.39	4.44	75.77	42.507	16.447	25.315	69.63	48.35	21.28	2.112	6.865
27.02.16	24.00	228.382	202.821	25.960	77.43	48.99	28.44	4.50	77.43	47.314	15.874	30.591	69.51	49.00	20.51	2.451	7.786
28.02.16	24.00	186.252	159.758	26.827	78.88	46.23	32.65	4.15	78.88	48.046	16.575	30.606	69.65	48.24	21.40	2.865	7.997
29.02.16	24.00	218.205	194.413	23.997	80.06	49.65	30.41	4.33	80.06	45.944	16.480	28.651	69.54	48.88	20.66	2.332	7.847
01.03.16	24.00	209.697	188.792	21.372	81.70	50.19	31.51	4.41	81.70	43.290	16.934	25.602	69.63	48.68	20.95	2.137	7.702
02.03.16	24.00	225.049	203.989	21.499	81.66	50.69	30.98	4.37	81.66	44.325	17.541	26.019	69.54	48.91	20.63	2.170	8.082
03.03.16	24.00	190.143	169.223	21.038	81.65	47.84	33.81	4.21	81.65	42.916	17.084	25.081	69.67	47.96	21.71	2.117	7.454
04.03.16	24.00	162.506	141.141	21.576	79.88	44.56	35.32	4.05	79.88	40.669	15.062	24.847	71.18	47.76	23.42	2.120	6.718
05.03.16	24.00	147.357	123.404	24.147	77.01	41.43	35.59	4.01	77.01	38.584	10.927	26.844	73.36	46.45	26.91	2.263	6.259
06.03.16	24.00	148.408	124.719	23.878	74.25	40.54	33.71	4.10	74.25	39.382	11.939	26.628	73.29	47.36	25.93	2.261	5.984
07.03.16	24.00	170.386	143.089	27.366	71.65	41.48	30.16	4.18	71.65	44.550	13.038	30.637	71.43	47.99	23.43	2.494	6.289
08.03.16	24.00	175.821	146.945	28.928	70.38	41.62	28.76	4.19	70.38	46.110	12.920	32.307	70.35	48.18	22.16	2.559	6.276
09.03.16	24.00	160.915	134.633	26.349	71.11	40.80	30.32	3.95	71.11	43.706	13.313	29.549	71.05	47.85	23.20	2.408	5.967
10.03.16	24.00	176.348	150.345	26.116	70.45	41.80	28.65	4.21	70.45	43.586	13.204	29.556	70.32	47.56	22.76	2.379	6.157
11.03.16	24.00	171.867	148.884	23.178	70.30	41.68	28.62	4.42	70.30	40.898	13.589	26.556	69.77	46.91	22.86	2.163	5.897
12.03.16	24.00	177.732	147.385	30.482	69.90	41.45	28.44	4.44	69.90	46.673	12.034	33.754	69.35	46.78	22.57	2.613	6.332
13.03.16	24.00	188.948	155.020	33.997	70.07	42.18	27.88	4.45	70.07	49.947	11.565	37.418	69.44	46.93	22.51	2.859	6.716
14.03.16	24.00	205.556	181.158	24.593	70.01	43.97	26.04	4.55	70.01	42.627	13.319	28.522	69.39	46.69	22.70	2.281	6.449
15.03.16	24.00	203.025	177.409	25.717	70.35	43.94	26.42	4.56	70.35	43.059	12.659	29.602	69.26	46.98	22.28	2.332	6.507
16.03.16	24.00	180.402	154.930	25.733	70.23	42.50	27.73	4.50	70.23	43.171	13.300	29.071	69.52	46.83	22.69	2.322	6.110
17.03.16	24.00	155.974	131.031	24.943	71.06	40.67	30.39	4.40	71.06	41.439	12.615	28.055	69.41	46.36	23.05	2.238	5.766
18.03.16	24.00	192.342	169.319	23.146	73.94	45.36	28.58	4.53	73.94	40.837	13.118	26.986	68.53	46.06	22.47	2.144	6.561
19.03.16	24.00	199.778	171.382	28.429	77.04	46.92	30.12	4.50	77.04	45.133	11.939	32.366	68.26	46.37	21.89	2.471	7.367
20.03.16	24.00	184.504	152.845	31.858	78.76	46.26	32.49	4.46	78.76	47.442	11.330	35.224	68.39	46.04	22.35	2.663	7.485
21.03.16	24.00	156.492	132.584	24.133	78.81	44.04	34.77	4.42	78.81	40.458	12.549	27.175	68.49	45.28	23.21	2.152	6.519
22.03.16	24.00	147.054	123.239	24.043	78.88	42.93	35.94	4.34	78.88	40.166	12.540	26.898	68.52	45.34	23.18	2.133	6.331
Среднее	24.0	184.914	159.695	25.415	75.14	44.58	30.55	4.47	72.66	43.807	13.930	29.066	69.84	47.42	22.42	2.352	6.786
Итого	696.00	5362.516	4631.154	737.049						1270.393	403.956	842.919				68.216	196.797

По среднему с 23.02.2016 по 29.02.2016	1363.100	1193.200	171.460							315.650	110.430	199.560				16.230	50.600
По среднему с 23.03.2016 по 31.03.2016	1464.149	1226.006	240.102							384.196	109.257	267.890				20.846	61.007
Общий итог:	5463.565	4663.960	805.691							1338.939	402.784	911.249				72.832	207.204

Период отсутств.счета тепловой энергии 0,00 ч
 Средняя темп. хол.воды 0,00 град С
 Представитель ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Итого : **207.20** Гкал

Рачкова С. Г.

